


ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ВВГ-1210/8



Безперебійний блок живлення призначений для живлення електрорадіоапаратури випрямленою стабілізованою напругою 12В, струмом не більше 10А, які повинні постійно мати живлення, навіть при відключенні мережевої напруги (наприклад: охоронні системи, системи відеоспостереження, системи зв'язку і тощо).



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Назва параметра	Од. В.	Значення
1	Вхідна напруга	В	~ 175 ... ~ 245
2	Вихідна напруга	В	12..14
3	Кількість каналів	шт	8
4	Вихідний струм, максимальний	А	10
5	Вихідний струм, максимальний на кожному каналі	А	1.25
6	Струм заряду АКБ	А	0,1-0,3
7	Напруга заряду АКБ	В	13,5 + 13,8
8	Напруга відсічення АКБ	В	10 + 10,7
9	Температурний діапазон	° С	-20 .. + 55
10	Режим роботи	-	Довготривалий
11	Габаритні розміри	мм	295x195x90
12	Маса блоку	кг	0,3

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При підключенні акумулятора, акумулятор обов'язково повинен бути справний і заряджений. При повністю розрядженому або несправному акумуляторі, також при переполюсованні акумулятор не буде підключений!

УВАГА! Деякі вузли блоку живлення знаходяться під високою напругою. Тому щоб уникнути ураження електричним струмом, при проведенні монтажних робіт напруга промислової мережі повинна бути відключена від блоку.

ПІДГОТОВКА ДЖЕРЕЛА ДО РОБОТИ

Проведіть підключення джерела в наступній послідовності:

- Переконайтеся, що напруга мережі не приєднана до джерела живлення;
- Зніміть кришку;
- Встановіть акумуляторну батарею до спеціальних клем, дотримуючись полярності («+» червона клема, «-» чорна клема). Необхідно використовувати герметичну акумуляторну батарею, що не обслуговується, з напругою 12В і місткістю не більше 18Ач. При виборі і перед установкою акумуляторної батареї необхідно ознайомитися з інструкцією виробника батареї;
- Підключіть до клем " ± 12 В "навантаження;
- Підключіть дроти електроживлення «220В» до відповідних клем;
- Закрийте кришку.

Примітка:

1) Допускається підвищення вологості до 95% протягом трьох місяців сумарно в неробочому стані. Після перебування в даних умовах необхідна подальша витримка в нормальних кліматичних умовах в вимкненому стані протягом 6 годин.

2) Допускається зниження температури до мінус 40 °С в неробочому стані з наступною витримкою в нормальних кліматичних умовах в вимкненому стані протягом 24 годин.